

Memorando 2.587/2025

De: Marcelo M. - PRE-COO-MRM

Para: PRE-COO-MRM - Gabinete do Vereador Marcelo Romig Maron

Data: 17/11/2025 às 10:53:28

Setores envolvidos:

PRE-COO-MRM

Indicação de redutor de velocidade

Indicação de instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Arlindo de Almeida, nas proximidades do nº 220, no Bairro Vila Nova.

—
Marcelo Romig Maron
Vereador

Anexos:

Indicacao_de_redutor_de_velocidade_Rua_Arlindo_de_Almeida.pdf





CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

INDICAÇÃO Nº 0/2025.

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado, para Senhor ARION LUIZ BORGES BRAGA, com cópia ao Secretario Municipal de Obras, Serviços, Infraestrutura Urbana e Trânsito Jader Teixeira Cavalheiro a proposição com seguinte teor:

Sugere ao Poder Executivo Municipal a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Arlindo de Almeida, nas proximidades do nº 220, no Bairro Vila Nova.

Justificativa:

A presente solicitação se deve ao aumento significativo da velocidade dos veículos que transitam pela via desde que a rua recebeu pavimentação. Moradores relatam que muitos condutores não respeitam o limite de velocidade, gerando risco constante de acidentes, especialmente para pedestres, crianças e idosos que circulam pelo local.

A instalação de um redutor de velocidade contribuirá para:

- Aumentar a segurança viária;
- Reducir o risco de acidentes;
- Organizar melhor o fluxo de veículos;
- Garantir tranquilidade aos moradores.

Dante do exposto, solicita-se a análise e execução do pedido com a máxima brevidade.

Canguçu, 17 de Novembro de 2025.

MARCELO MARON
Vereador Bancada do PL

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA!”





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 317D-379A-2417-90C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO ROMIG MARON (CPF 999.XXX.XXX-53) em 17/11/2025 10:54:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camaracangucu.1doc.com.br/verificacao/317D-379A-2417-90C7>